



- A**
- papa nowierzchniowa NRO
 - papa podkladowa
 - jastrych cementowy gr. 7cm
 - termoizolacja spadkowa styrodur $\lambda=0,031$ gr. 25–38cm
 - folia PE gr. 0,4mm
 - strop żelbetowy monolityczny gr. 18cm
 - tynk cem.–wop. gr. 1,5cm

- B**
- wykończenie gr. 2cm
 - jastrych cementowy 6cm
 - styropian EPS 100–031 gr. 6cm
 - folia HDPE gr. 0,3mm
 - strop żelbetowy monolityczny gr. 18cm
 - tynk cem.–wop. gr. 1,5cm

- C**
- wykończenie gr. 2cm
 - posadzka cem. zbrojona siatką zgrzewaną $\phi 4,5$ 15x15cm gr. 5cm
 - folia HDPE gr. 0,4mm
 - styropian EPS 100–031 gr. 20cm
 - 2xfolia HDPE gr. 0,4mm
 - beton C8/10 gr. 10cm
 - gruzobeton lub zagęszczony piasek gr. 35cm

- D1**
- tynk elewacyjny gr. 1cm
 - siatka zotopiona w kleju
 - styropian FASADA EPS 70–031 / wełna mineralna $\lambda=0,031$ W/mK gr. 18cm
 - bloczek gazobetonowy gr. 24cm
 - tynk cem.–wop. gr. 1,5cm

- E**
- folia kubełkowa
 - klej tynkarski
 - siatka z włókna szklanego
 - klej tynkarski
 - styrodur gr. 15cm / wełna mineralna Paroc GRS20 gr. 15cm
 - bloczek betonowy gr. 25 cm
 - izolacja 2x abizol

- F**
- kostka betonowa gr. 6cm
 - beton C8/10 gr. 15cm
 - podsypka zagęszczona z piasku lub żwiru gr. 35cm

- G**
- grzes
 - warstwa dociskowa betonu gr. 5cm (zbrojono)
 - folia HDPE gr. 0,3mm
 - styrodur XPS gr. 12cm
 - 2x podsypka termoizolacyjna modyfikowana SBS
 - warstwa spodkowa betonu gr. 3,5–9,5cm
 - płyta żelbetowa gr. 18cm
 - wełna mineralna $\lambda=0,031$ gr. 10cm
 - tynk cem.–wop. gr. 1,5cm

- D2**
- tynk elewacyjny gr. 1cm
 - siatka zotopiona w kleju
 - styropian FASADA EPS 70–031 / wełna mineralna $\lambda=0,031$ W/mK gr. 23cm
 - bloczek gazobetonowy gr. 24cm
 - styropian FASADA EPS 70–031 gr. 15cm
 - siatka zotopiona w kleju
 - tynk elewacyjny gr. 1cm

OBJEKT: BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH (2 SZT Z CZĘŚCIĄ GARAŻOWĄ W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ)			
ADRES OBJEKTU: Łuków, ul. Wiatrak, m. Łuków, dz. nr ewid. 918/10; 918/9; Obręb: 0003 Łuków			
INWESTOR: "TSK" Elżbieta Jasńska, ul. Broniewskiego 50, 21 400 Łuków			
TEMAT: PRZEKRÓJ B-B		Skala: 1:75 Nr rys.: A-3	
projektant	specjalność	nr uprawnień	data podpis
OPRACOWAŁ:			