

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

PRZEKROJE WARSTW POKRYCIA
DACHU, STROPÓW I POSADZEK
(układ warstw od góry)

Przekrój PS5

- Płytki mrozoodporne ze spadkiem 1,5% - 2 cm
- Hydroizolacja
- Wylewka betonowa ze spadkiem 7-10 cm
- Deski grub. 2,2 cm na wpust i pióro własne

Przekrój PS4

- Wykończenie posadzki wg projektu wewnątrz
- Szlichta betonowa grub. 6 cm
- zbrojona Ø 4.5 mm A-0 (oczek 15x15 cm)
- Paroizolacja - folia
- Styropian grub. 12 cm
- Deski grub. 2,2 cm na wpust i pióro własne
- Belki stropowe 16x20 cm wg rys. konstrukcji
- Wełna mineralna grub. 20 cm (między belkami)
- Deski grub. 2,2 cm na wpust i pióro własne

Przekrój PS3

- Wykończenie posadzki wg projektu wewnątrz
- Szlichta betonowa grub. 6 cm
- zbrojona Ø 4.5 mm A-0 (oczek 15x15 cm)
- Paroizolacja - folia
- Styropian grub. 12 cm
- Płyta stropowa żelbetowa grub. 16 cm

Przekrój PS2

- Wykończenie tarasów ze spadkiem 1%
(z pefabrykowanych elementów ogrodowych)
- Hydroizolacja - folia
- Płyta stropowa żelbetowa grub. 12 cm

Przekrój PS1

- Wykończenie posadzki wg projektu wewnątrz
- Szlichta betonowa grub. 6 cm
- zbrojona Ø 4.5 mm A-0 (oczek 15x15 cm)
- Paroizolacja - folia
- Styropian grub. 12 cm
- Płyta stropowa żelbetowa grub. 16 cm

Przekrój PG1

- Wykończenie posadzki wg projektu wewnątrz
- Szlichta betonowa - 6 cm
- zbrojona Ø4.5 mm A-0 (oczek 15x15 cm)
- Styropian grub. 2x8 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Beton B10 grub. 10 cm
- Podsypka piaskowa zagęszczona - 40 cm

PRZEKRÓJ A-A

OBIEKT		BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY	Skala: 1:50
ADRES BUDOWY	Dz.nr 289/4, obręb Góry Opolskie [0012] jedn. ewidencyjna Opole Lubelskie [061205_5]		BRANŻA: ARCHITEKTON.
INWESTOR	Aleksandra Zasada Góry Opolskie 11, 24-300 Góry Opolskie		
PROJEKTANT specjalność: architektoniczna	mgr inż.arch. Jan Sabiniarz upr. nr 558/75/Bg	Podpis	Data:2025.11.11
ASYSTENT projektanta	inż. Karol Sabiniarz	Podpis	Data:2025.11.11
ARCHIDEO Karol Sabiniarz Powalki ul. Świerkowa 2, 89-620 Chojnice		NR RYS. A4	

Przekrój SD1

- Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna
- Łaty 5x4 cm o rozstawie dostosowanym do pokrycia
- Kontrłaty 6x3 cm o rozstawie krokwi
- Papa termozgrzewalna - 1 warstwa
- Papa izolacyjna na sucho -1 warstwa
- Deski grub. 2,2 cm na styk prosty
- Krokwie 8x20 cm
- Szczelina wentylacyjna 2 cm - między krokwiami
- Membrana wiatrochronna, paroprzepuszczalna
- Wełna mineralna grub. 15 cm - między krokwiami
- Ruszt drewniany lub stalowy ocynk - 16 cm
- Wełna mineralna grub. 15 cm - wewnątrz rusztu
- Paroizolacja
- Płyty GK 1,25 cm

Przekrój SD2

- wszystkie warstwy jak w SD1
- lecz bez warstw ocieplenia i płyt GK

197,0
196,0
195,0
194,0
193,0
192,0
191,0

UWAGA!

Po wykonaniu wykopów poziom posadowienia
i zbrojenie ław fundamentowych należy
skonsultować z projektantem.

